



V Praze dne: 23.1.2017

Vaše zn.:

Naše zn.: 24 845/18400/2016/
Dodatek 2

Vyřizuje: RNDr. R.Sotorníková
Ing. J. Škrabka

Generální ředitel

Ing. Josef Gajda

Ostravská těžební, a.s.

Sládkova 1920/14

702 00 Ostrava

Věc: **Žádost o schválení hlušiny fr. 0/300 a fr. 0/125 z haldy Heřmanice
- k použití pro zemní práce - Dodatek 2**

Vážený pane inženýre,

na základě zaslaných protokolů, doplněných dokladů a zkoušek (petrografický popis hlušiny, zkouška stability horninových materiálů ve vodě, stanovení poměru únosnosti zemin - CBR, stanovení okamžitého poměru únosnosti - IBI) **schvalujeme** hlušinu fr. 0/300 a fr. 0/125 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce. Před zahájením stavebních prací bude provedena zhutňovací zkouška se stanovením IBI a zrnitosti na zhutněné vrstvě, jak je uvedeno v průkazní zkoušce ze dne 2.12.2016.

S pozdravem

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel ÚKKS