



V Praze dne: 31.3.2017

Vaše zn.:

Naše zn.: 7 384/18400/2017

Vyřizuje: RNDr. R.Sotorníková

Generální ředitel
Ing. Josef Gajda
Ostravská těžební, a.s.
Sládkova 1920/14
702 00 Ostrava

**Věc: Žádost o schválení hlušiny fr. 0/32 a fr. 0/63 z haldy Heřmanice
- použití pro zemní práce**

Vážený pane inženýre,

na základě zaslaných dokladů a protokolů zkoušek (petrografický popis hlušiny, zkouška stability horninových materiálů ve vodě, stanovení obsahu uhlí v hlušině, stanovení poměru únosnosti zemin - CBR, stanovení okamžitého poměru únosnosti - IBI) **schvalujeme** hlušinu fr. 0/32 a fr. 0/63 z haldy Heřmanice k použití pro zemní práce. Kontrolu hutnění doporučujeme provádět **průběžně** geodetickou metodou nebo kompaktometrem.

S pozdravem

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel ÚKKS